

**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE***Certificate of Conformity***Nº: IEx 26.0028**

Página / Page: 1/3

Data de Emissão: 07/07/2026
*Issuing date*Data de Validade: 06/07/2031
Validity date

Revisão / Revision

Nº: 0

Data: 07/07/2026
*Date***Produto***Product***Fornecedor solicitante /****Endereço:***Applicant / Address***Fabricante / Endereço:***Manufacturer / Address***Modelo:***Model***Características Principais:***Ratings / Principal Characteristics***Marca / Código de barras:***Trademark / Bar Code***Família de Produto:***Product's Family***Marcação:***Marking***Normas Aplicáveis:***Applicable Standards***Modelo de Certificação:***Certification Model***Portaria Inmetro Nº / Escopo:***Inmetro Decree nº / Scope***Concessão para:***Concession for***Cabo Flexível de Detecção de Incêndio 600 V, Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; CLASSE 4 e 5.**
*Flexible Fire Detection Cable 600 V, Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; CLASS 4 and 5.***CONDUTORES ELÉTRICOS POMPEIA LTDA**Av. Albert Einstein, 80 – Galpão 3-B – Núcleo Residencial Isabela
06780-110 – Taboão da Serra - SP - Brasil
CNPJ: 03.232.062/0001-17**CONDUTORES ELÉTRICOS POMPEIA LTDA**Av. Albert Einstein, 80 – Galpão 3-B – Núcleo Residencial Isabela
06780-110 – Taboão da Serra - SP - Brasil**Ver tabela (pág.2)***See table (page 2)***Ver tabela (pág.2)***See table (page 2)***Ver tabela (pág.2)***See table (page 2)***Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio.****POMPEIA – CABO DE ALARME DE INCÊNDIO (SEÇÃO mm²) BF 600V CLASSE XX Cu-PVC/E+ PVC/ST2 NBR 17240 – LOTE: XXXX – METRAGEM - IEx OCP 0064 BRASIL****ABNT NBR 17240:2010****Modelo 5, segundo ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015 / Model 5****IEx-CER-001-23 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio.****Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o (s) produto (s) relacionado (s) neste Certificado / Use of the conformity identification seal on the product (s) listed in this certificate**

A Associação IEx Certificações, confirma que o produto está em conformidade com a (s) Norma (s) acima descrita (s).
Associação IEx Certificações confirms that the product (s) is (are) in compliance with the standard(s) above mentioned.


Marco A. Bucciarelli Roque
Signatário autorizado
Authorized signatory



Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3 e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages 1 to 3 only and could be reproduced completely without any change only.

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)

Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil

Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br

MABRoque

IEx-FR-005-01, Rev.0, 13/05/2020

**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE***Certificate of Conformity***Nº: IEx 26.0028**

Página / Page: 2/3

Data de Emissão: 07/07/2026
Issuing dateData de Validade: 06/07/2031
Validity date

Revisão / Revision

Nº: 0

Data: 07/07/2026
Date

Marca Trade mark	Modelo Model	Descrição do produto Product description	Código de Barras Bar Code
POMPEIA	Cabo de Alarme de Incêndio; Seção: 1Px0,75mm ² .	ABNT NBR 17240:2010; Tensão de Isolamento: 600 V; Seção: 1Px0,75 mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 44,500 Kg; Na cor: Vermelho.	N/A
POMPEIA	Cabo de Alarme de Incêndio; Seção: 1Px1,00mm ² .	ABNT NBR 17240:2010; Tensão de Isolamento: 600 V; Seção: 1Px1,00 mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 52,220 Kg; Na cor: Vermelho.	N/A
POMPEIA	Cabo de Alarme de Incêndio; Seção: 1Px1,50mm ² .	ABNT NBR 17240:2010; Tensão de Isolamento: 600 V; Seção: 1Px1,50 mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 65,760 Kg; Na cor: Vermelho.	N/A
POMPEIA	Cabo de Alarme de Incêndio; Seção: 1Tx0,75mm ² .	ABNT NBR 17240:2010; Tensão de Isolamento: 600 V; Seção: 1Tx0,75 mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 59,340 Kg; Na cor: Vermelho.	N/A
POMPEIA	Cabo de Alarme de Incêndio; Seção: 1Tx1,00mm ² .	ABNT NBR 17240:2010; Tensão de Isolamento: 600 V; Seção: 1Tx1,00 mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 70,110 Kg; Na cor: Vermelho.	N/A
POMPEIA	Cabo de Alarme de Incêndio; Seção: 1Tx1,50mm ² .	ABNT NBR 17240:2010; Tensão de Isolamento: 600 V; Seção: 1Tx1,50 mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 90,410 Kg; Na cor: Vermelho.	N/A
POMPEIA	Cabo de Alarme de Incêndio; Seção: 4x0,50mm ² .	ABNT NBR 17240:2010; Tensão de Isolamento: 600 V; Seção: 1Px0,75 mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 44,500 Kg; Na cor: Vermelho.	N/A
POMPEIA	Cabo de Alarme de Incêndio; Seção: 4x0,75mm ² .	ABNT NBR 17240:2010; Tensão de Isolamento: 600 V; Seção: 4x0,75 mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 74,710 Kg; Na cor: Vermelho.	N/A
POMPEIA	Cabo de Alarme de Incêndio; Seção: 4x1,00mm ² .	ABNT NBR 17240:2010; Tensão de Isolamento: 600 V; Seção: 4x1,00 mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 87,860 Kg; Na cor: Vermelho.	N/A
POMPEIA	Cabo de Alarme de Incêndio; Seção: 4x1,50mm ² .	ABNT NBR 17240:2010; Tensão de Isolamento: 600 V; Seção: 4x1,50 mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 112,680 Kg; Na cor: Vermelho.	N/A
POMPEIA	Cabo de Alarme de Incêndio; Seção: 2x0,75mm ² + 2x1,50mm ² (composto).	ABNT NBR 17240:2010; Tensão de Isolamento: 600 V; Seção: 2x0,75 mm ² + 2x1,50mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 98,390 Kg; Na cor: Vermelho.	N/A

Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3 e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages 1 to 3 only and could be reproduced completely without any change only.

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)

Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil

Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br

MABRoque

IEx-FR-005-01, Rev.0, 13/05/2020

**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE***Certificate of Conformity***Nº: IEx 26.0028**

Página / Page: 3/3

Data de Emissão: 07/07/2026
*Issuing date***Data de Validade: 06/07/2031**
*Validity date***Revisão / Revision****Nº: 0****Data: 07/07/2026**
*Date***Documentos**
Documents

Título <i>Title</i>	Número <i>Number</i>	Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>
Relatório de Avaliação da Conformidade / <i>Conformity Assessment Report</i> .	RACT 2115.589.25.A	0	07/07/2026
Relatório de auditoria fabril / <i>Audit report</i> .	RAF 2115.F1.INICIAL	0	23/04/2026
Relatórios de Ensaio emitido por / <i>Test report issued by: LABSYSTEM</i>	690526	0	15/06/2026
	700526	0	15/06/2026
	710526	0	15/06/2026

Observações / Notes

- a) Os equipamentos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação;
Equipment provided to the Brazilian Market shall be in conformity with the product definition and with the documentation approved in this certification process;
- b) Somente as unidades fabricadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
Only the units manufactured during the validity of this certificate will be covered by this certification;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Associação IEx Certificações.
The validity of this Certificate is linked to the performance of the surveillance audits and treatment of possible nonconformities according to the guidelines of the Associação IEx Certificações
- d) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser colocado na superfície externa do equipamento, em local facilmente visível;
The Conformity Identification Seal shall be placed on the outer surface of the equipment in an easily visible location;
- e) Esta autorização está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado;
This authorization is linked to an agreement and for the address mentioned above;
- f) Os produtos devem ser instalados em atendimento às normas pertinentes de instalações elétricas.
The products must be installed in compliance with the relevant standards of electrical installations.

Histórico de revisões / Revision History

Revisão / <i>Revision</i>	Data / <i>Date</i>	Descrição / <i>Description</i>
0	07/07/2026	Emissão inicial / <i>Initial issue</i>

Proposta / Proposal: 14.0.2115.589.25

Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de **1 a 3** e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages 1 to 3 only and could be reproduced completely without any change only.

MABRoque

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br

IEx-FR-005-01, Rev.0, 13/05/2020