

**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE***Certificate of Conformity***Nº: IEx 26.0029**

Página / Page: 1/3

Data de Emissão: 07/07/2026
*Issuing date*Data de Validade: 06/07/2031
Validity date

Revisão / Revision

Nº: 0

Data: 07/07/2026
*Date***Produto***Product***Fornecedor solicitante /****Endereço:***Applicant / Address***Fabricante / Endereço:***Manufacturer / Address***Modelo:***Model***Características Principais:***Ratings / Principal Characteristics***Marca / Código de barras:***Trademark / Bar Code***Família de Produto:***Product's Family***Marcação:***Marking***Normas Aplicáveis:***Applicable Standards***Modelo de Certificação:***Certification Model***Portaria Inmetro Nº / Escopo:***Inmetro Decree n° / Scope***Concessão para:***Concession for***Cabo instrumentação 300 V, Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; CLASSE 4 e 5.***Instrumentation cable 300 V, Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; CLASS 4 and 5.***CONDUTORES ELÉTRICOS POMPEIA LTDA**

Av. Albert Einstein, 80 – Galpão 3-B – Núcleo Residencial Isabela

06780-110 – Taboão da Serra - SP - Brasil

CNPJ: 03.232.062/0001-17

CONDUTORES ELÉTRICOS POMPEIA LTDA

Av. Albert Einstein, 80 – Galpão 3-B – Núcleo Residencial Isabela

06780-110 – Taboão da Serra - SP - Brasil

Ver tabela (pág.2)*See table (page 2)***Ver tabela (pág.2)***See table (page 2)***Ver tabela (pág.2)***See table (page 2)***Cabos de instrumentação, com isolamento extrudada de PE ou PVC, para tensões até 300V.****POMPEIA – CABO DE INSTRUMENTAÇÃO (SEÇÃO mm²) BF 300V PVC/E+PVCST2 + CU NBR 10300 – LOTE: XXXXXX – METRAGEM - IEx OCP 0064 BRASIL****ABNT NBR 10300:2013****Modelo 5, segundo ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015 / Model 5****IEx-CER-001-23 - Certificação de Cabos de Instrumentação com Isolamento Extrudada de PE ou PVC para tensões até 300V****Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o (s) produto (s) relacionado (s) neste Certificado / Use of the conformity identification seal on the product (s) listed in this certificate****A Associação IEx Certificações, confirma que o produto está em conformidade com a (s) Norma (s) acima descrita (s).***Associação IEx Certificações confirms that the product (s) is (are) in compliance with the standard(s) above mentioned.*


Marco A. Bucciarelli Roque
Signatário autorizado
Authorized signatory



Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3 e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages 1 to 3 only and could be reproduced completely without any change only.

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)

Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil

Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br

MABRoque

IEx-FR-005-01, Rev.0, 13/05/2020

**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE***Certificate of Conformity***Nº: IEx 26.0029**

Página / Page: 2/3

Data de Emissão: 07/07/2026
Issuing dateData de Validade: 06/07/2031
Validity date

Revisão / Revision

Nº: 0

Data: 07/07/2026
Date

Marca Trade mark	Modelo Model	Descrição do produto Product description	Código de Barras Bar Code
POMPEIA	Cabo de instrumentação; Seção: 1Px0,50mm ²	ABNT NBR 10300:2013; Tensão de Isolamento: 300 V; Seção: 1Px0,50mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 31,190 Kg; Na cor: preto.	N/A
POMPEIA	Cabo de instrumentação; Seção: 1Px0,75mm ²	ABNT NBR 10300:2013; Tensão de Isolamento: 300 V; Seção: 1Px0,75mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 37,690 Kg; Na cor: preto.	N/A
POMPEIA	Cabo de instrumentação; Seção: 1Px1,00mm ²	ABNT NBR 10300:2013; Tensão de Isolamento: 300 V; Seção: 1Px1,00mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 44,390 Kg; Na cor: preto.	N/A
POMPEIA	Cabo de instrumentação; Seção: 1Px1,50mm ²	ABNT NBR 10300:2013; Tensão de Isolamento: 300 V; Seção: 1Px1,50mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 55,900 Kg; Na cor: preto.	N/A
POMPEIA	Cabo de instrumentação; Seção: 1Px2,50mm ²	ABNT NBR 10300:2013; Tensão de Isolamento: 300 V; Seção: 1Px2,50mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 77,290 Kg; Na cor: preto.	N/A
POMPEIA	Cabo de instrumentação; Seção: 1Tx0,75mm ²	ABNT NBR 10300:2013; Tensão de Isolamento: 300 V; Seção: 1Tx0,75mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 48,490 Kg; Na cor: preto.	N/A
POMPEIA	Cabo de instrumentação; Seção: 1Tx1,00mm ²	ABNT NBR 10300:2013; Tensão de Isolamento: 300 V; Seção: 1Tx1,00mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 58,490 Kg; Na cor: preto.	N/A
POMPEIA	Cabo de instrumentação; Seção: 1Tx1,50mm ²	ABNT NBR 10300:2013; Tensão de Isolamento: 300 V; Seção: 1Tx1,50mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 76,710 Kg; Na cor: preto.	N/A
POMPEIA	Cabo de instrumentação; Seção: 4x0,50mm ² .	ABNT NBR 10300:2013; Tensão de Isolamento: 300 V; Seção: 4x0,50mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 48,000 Kg; Na cor: preto.	N/A
POMPEIA	Cabo de instrumentação; Seção: 4x0,75mm ² .	ABNT NBR 10300:2013; Tensão de Isolamento: 300 V; Seção: 4x0,75mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 61,140 Kg; Na cor: preto.	N/A
POMPEIA	Cabo de instrumentação; Seção: 4x1,00mm ² .	ABNT NBR 10300:2013; Tensão de Isolamento: 300 V; Seção: 4x1,00mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 73,410 Kg; Na cor: preto.	N/A
POMPEIA	Cabo de instrumentação; Seção: 4x1,50mm ² .	ABNT NBR 10300:2013; Tensão de Isolamento: 300 V; Seção: 4x1,50mm ² ; Características: Cu - PVC/E - PVC/ST2, 105°C; Classe 4 e 5; 100 m; Massa Bruta 98,200 Kg; Na cor: preto.	N/A

Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3 e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages 1 to 3 only and could be reproduced completely without any change only.

MAB Roque

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br

IEx-FR-005-01, Rev.0, 13/05/2020

**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE***Certificate of Conformity***Nº: IEx 26.0029**

Página / Page: 3/3

Data de Emissão: 07/07/2026
*Issuing date***Data de Validade: 06/07/2031**
*Validity date***Revisão / Revision****Nº: 0****Data: 07/07/2026**
*Date***Documentos***Documents*

Título <i>Title</i>	Número <i>Number</i>	Revisão <i>Revision</i>	Data <i>Date</i>
Relatório de Avaliação da Conformidade / <i>Conformity Assessment Report.</i>	RACT 2115.589.25.B	0	07/07/2026
Relatório de auditoria fabril / <i>Audit report.</i>	RAF 2115.F1.INICIAL	0	23/04/2026
Relatórios de Ensaio emitido por / <i>Test report issued by: LABSYSTEM</i>	670526	0	15/06/2026
	680526	0	15/06/2026

Observações / Notes

- a) Os equipamentos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação;
Equipment provided to the Brazilian Market shall be in conformity with the product definition and with the documentation approved in this certification process;
- b) Somente as unidades fabricadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
Only the units manufactured during the validity of this certificate will be covered by this certification;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Associação IEx Certificações.
The validity of this Certificate is linked to the performance of the surveillance audits and treatment of possible nonconformities according to the guidelines of the Associação IEx Certificações
- d) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser colocado na superfície externa do equipamento, em local facilmente visível;
The Conformity Identification Seal shall be placed on the outer surface of the equipment in an easily visible location;
- e) Esta autorização está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado;
This authorization is linked to an agreement and for the address mentioned above;
- f) Os produtos devem ser instalados em atendimento às normas pertinentes de instalações elétricas.
The products must be installed in compliance with the relevant standards of electrical installations.

Histórico de revisões / Revision History

Revisão / <i>Revision</i>	Data / <i>Date</i>	Descrição / <i>Description</i>
0	07/07/2026	Emissão inicial / <i>Initial issue</i>

Proposta / Proposal: 14.0.2115.589.25

Este Certificado de Conformidade é válido somente acompanhado das páginas de **1 a 3** e somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

This Certificate of Conformity is valid accompanied by pages 1 to 3 only and could be reproduced completely without any change only.

MAB Roque

Associação IEx Certificações (CNPJ: 12.845.838/0001-65)
Alameda Tocantins, 75 sala 609 Barueri SP CEP 06455-020 Brasil
Tel +55 11 4195-0705 contato@iexcert.org.br

IEx-FR-005-01, Rev.0, 13/05/2020